



AVISO DE EDITAL DE PREGÃO N° 047/2012

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto à Contratação de Empresa para aquisição de serviços de recuperação de reservatório de água metálico pertencentes ao Município de Nova Fátima, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS:
Dia 22 de Junho de 2012 até às 08h15min.

INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 de Junho de 2012 às 08h30min.

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima – PR

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser retirado junto a sede do município (Setor de Compras e Licitações) sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro – Nova Fátima (PR), no horário compreendido das 08:00horas às 11:00horas e das 13:00horas as 16:00 horas, mediante o comprovante de pagamento de taxa de retirada de Edital no valor de R\$ 50,00 (Cinqüenta Reais).

VALOR MÁXIMO: R\$ 14.633,33 (Quatorze mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

INFORMAÇÕES: - Fone/fax (43) 3552-1122

PREGOEIRO OFICIAL: WALDOMIRO ANTÔNIO LARA

Nova Fátima, 31 de Maio de 2012.



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial nº 047/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA– Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Objeto: A presente licitação tem como objeto à Contratação de Empresa para aquisição de serviços de recuperação de reservatório de água metálico pertencentes ao Município de Nova Fátima, nas quantidades descritas no ANEXO I, ao Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

Item	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	V. Unit	V. Total
01	Recuperação de reservatório d'água metálico de 50 m³. Serviço de Lixar superfície do reservatório para remover tinta velha. Tratamento da superfície do reservatório com removedor e conversor de oxidação. Tratamento com 2 demãos de fundo inorgânico para base de acabamento em epóxi. Tratamento interno com 2 demãos de tinta anticorrosivo para água potável clorada. Pintura externa geral do reservatório em tinta esmalte sintético de primeira linha na cor de preferência da contratante. Montagem de andaime metálico para execução dos serviços. Serviço de retirar tampa e o primeiro anel superior do reservatório que apresenta danos não reparáveis. Serviço de confecção e montagem da tampa superior do reservatório	01	14.633,33	14.633,33
				14.633,33

Nova Fátima, 31 de Maio de 2012

Wagner Francisco Sanches
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento