



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES

Folha 1/2

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público: R. HAMILTON LEOPOLDO GLASER / R. VER. NESTOR C. DE OLIVEIRA - S/Nº			
Complemento: LOTE 02 DA QUADRA 12			
Bairro: CJ. HAB. SANTA EDWIRGUES		Município: NOVA FÁTIMA - CEP 86.310-000	UF: PR
Proprietário: PREF. A MUN. DE NOVA FÁTIMA - CNPJ: 75.697.094/0001-90 Fone:(43) 35521122			
Responsável Técnico: GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR			Fone:(43) 999899791
Nº do registro: CREA PR-21696/D			
Área Nova: SIM	Existente: 0	Á construir: 206,65	Total: 206,65 m2
Altura 3,20 (m)	nº de Pav.: 01	Ocupação do subsolo: 00	
Uso divisão e descrição: D-1 -SERVIÇO PROFISSIONAL.		Risco: MODERADO	

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante:	X	concreto:		aço:		madeira:		outros:
Estrutura de sustentação de cobertura		concreto:		aço:	X	madeira:		outros:

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Item		Observações	
X	Controle de materiais de acabamento	01	
X	Saídas de emergência	02	SAÍDAS NA EDIFICAÇÃO
X	Iluminação de emergência	06	BLOCOS AUTONÔMOS AUTONOMIA 60 MINUTOS
X	Sinalização de emergência	08	SISTEMA POR PLACAS FOTOLUMINESCENTES
X	Extintores	03	EXTINTORES 2A e 20-BC
	Brigada de incêndio	00	
	Outros (especificar)	00	

4. RISCOS ESPECÍFICOS

Item		Quantitativo	
	Armazenamento de Líquidos Inflamável /combustíveis		0
	Gás liquefeito de Petróleo		0
	Armazenamento de produtos perigosos		0
	Fogos de artifício		0
	Vaso sob pressão (caldeira)		0
	Outros a (especificar)		0

5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Item		Quantitativo	
	Tipos de escadas		-
	População	30	Funcionários e pacientes

Demonstrativo de cálculo (se necessário) – GRUPO D-1 = 1 OCUPANTE A CADA 7 M2 DE ÁREA.

Eng.º Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21696

Prefeitura Mun. De Nova Fátima
CNPJ 75.697.094/0001-90

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 CSCIP e que atende as seguintes especificações.

- Possui área total construída menor 1.500m² para risco leve e menor que 1000m² para risco moderado ou elevado.
- Possui altura igual ou inferior a 9,0m quando de risco leve:
- Possui altura igual ou inferior a 6 metros quando de risco moderado ou elevado:
- Não possui subsolo com ocupação diferente de estacionamento.
- Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) líquido inflamável ou combustível.
- Não armazenar volume superior a 190kg (cento e noventa quilogramas) de GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo o constante na NPT-011-Saídas de Emergência.

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT-021-Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.

Agente extintor	Quantitativo /capacidade extintora	
Carga de espuma mecânica	00	
Carga de Dióxido de Carbono (CO2)	00	
Carga de pó BC	02	2/20 BC
Carga de pó ABC	01	1/2A
Outros (especificar)	00	

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT020-Sinalização de Emergência.

Tipo de sinalização /Código da Placa	Quantitativo	
S1 – NPT -020	00	
S2 – NPT -020	02	
S3 – NPT -020	00	
S14 – NPT -020	02	
E5 – NPT -020	02	
M1 – NPT -020	00	

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTOS (se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT010-Controle de material de acabamento e revestimento.

Finalidade do Material	Classe dos materiais empregados	
Piso	x	-
Parede e divisória	x	-
Tela e forro	x	-

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT18-Iluminação de emergência.

12. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que não há central de GLP- Não há Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação. (Não se utiliza o local para refeições)

13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas.

O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário ao crime de falsidade ideológica tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e civis cabíveis.

Eng.º Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21.696/ D PR

Prefeitura Municipal de Nova Fátima
CNPJ: 75.697.094/0001-90